



Kurzbericht Nr. M 33/22-K

des Prüfberichts Nr. M 33/22 vom 24.05.2022

In diesem Kurzbericht werden einige Prüfergebnisse des Prüfberichts Nr. M 33/22 vom 24.05.2022 wiedergegeben. Hinsichtlich weiterer Angaben zu Durchführungen, Randbedingungen und den angewandten Normen wird auf den Prüfbericht verwiesen.

1. Antragsteller: Firma Portlandzementwerk Wittekind Hugo Miebach Söhne KG,
Hüchtchenweg 1, 59597 Erwitte

2. Mischungsangaben zu den Zementestrichmörteln:

Zement: „FloorWITT®Profi-Estrichzement (CEM I 42,5 N)
Mischungsverhältnis: Zement : Gesteinskörnung: 1 : 7,5 Masse-Teile
Gesteinskörnung: Kiessand mit Sieblinie ca. B₈ nach DIN 1045-2
Frismörteleigenschaften:
Wasser/Zement-Wert 0,72 / Frismörtelrohddichte 2,30 kg/dm³ / Ausbreitmaß 10,6 cm / LP-Gehalt 2,7 %

3. Prüfergebnisse (Mittelwerte):

Rohddichte, Biegezug- und Druckfestigkeit an Prismen 4 cm x 4 cm x 16 cm nach DIN EN 13892-2:2003-02
(Lagerung nach DIN EN 13892-1:2003-02)

Prüfalter Tage	Rohddichte kg/dm ³	Biegezugfestigkeit N/mm ²	Druckfestigkeit N/mm ²
1	2,22	1,3	5,3
3	2,23	4,7	20,5
7	2,23	5,7	28,7
10	2,19	4,8	33,2
28	2,18	6,6	37,7

4. Schlussbemerkungen

Die in obiger Aufstellung angegebenen Prüfergebnisse beruhen auf Labormessungen, unter baupraktischen Bedingungen können abweichende Ergebnisse erhalten werden. Der Kurzbericht darf nicht geändert und nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des Instituts veröffentlicht werden. Dies bezieht sich auch auf eine auszugsweise Veröffentlichung.

Troisdorf, 24.05.2022

Institut für Baustoffprüfung
und Fußbodenforschung

Institutsleitung:

Dipl.-Ing. Egbert Müller

